

 Prestatieverklaring - DoP Nr. 2014 02/002a In overeenstemming met Annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering		
1.	Naam van het product	Fernoseal
2.	Product type; batch nummer	Afdichtingskit op basis van polysiloxanen Batch nummer: zie op verpakking
3.	Beoogd gebruik	Brandwerende afdichtingkit ter voorkoming van branddoorslag, rook en giftige gassen (zie ETA 13/1058).
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3
7.	Aangemelde keuringsinstantie Notified Body	De aangemelde certificatie instantie Warringtonfire Exova (NB1104) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteitscertificaat verstrekt.)
8.	Geharmoniseerde standaard	European Technical Approval (ETA) 13/1058 O.b.v. ETAG 026, editie 2011
9. Geharmoniseerde technische specificaties		
	Gedrag bij brand	Klasse E
	Weerstand tegen brand	Vlgs.: EN13501-2, zie ETA 13/1058
	Luchtdoorlatendheid	Vlgs.: EN1314-1, zie ETA 13/1058
	Gevaarlijke bestanddelen	Zie clausule 2.5
	Geluidsisolatie	Rw(C;Ctr) = 38 (-2;7)
	Duurzaamheid	Z ₁
	Elastisch herstelvermogen (ISO11600)	F-25LM

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 2 mei 2016