

 Prestatieverklaring - DoP Nr. 15 02/004 In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering	
1.	Naam van het product Fernocollar
2.	Product type / batch nummer vlgs. ETA 22/0706 Brandmanchet / batch nummer op verpakking aangegeven
3.	Beoogd gebruik Toepassing: Voor het tot 240 minuten brandwerend afdichten van leidingdoorvoeringen Type: Voor het afdichten van brandbare buizen, kabels en metalen leidingen met isolatie in wanden en vloeren Conditionering: Overeenkomstig ETA 22/0706 Voorbehandeling: Niet van toepassing
4.	Producent Bloem Sealants BV Westvlietweg 69 2495 AA Den Haag Netherlands www.bloemsealants.com
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger Niet van toepassing
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid AVCP - System 1
7.	Aangemelde keuringsinstantie / NB Notified Body Deze prestatieverklaring is in overeenstemming met de richtlijnen zoals uiteengezet in EAD 350454-00-1104, doorvoer afdichten. ETA Danmark A/S heeft ETA 22/0706 uitgegeven. Door DBI Certification A/S (NB2531) werd het Certificaat van Prestatiebestendigheid CPR-CXO10396 verstrekt.
8.	Geharmoniseerde standaard vlgs. ETA 22/0706 ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products
9.	Geharmoniseerde technische specificaties
	Gedrag bij brand (EN13051-1) Klasse E
	Weerstand tegen brand (EN13501-2) zie ETA 22/0706
	Gevaarlijke bestanddelen De onder punt 4 vermelde producent Bloem Sealants BV verklaart dat er bij de installatie en het gebruik van dit product geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zie betreffend veiligheidsinformatieblad.
	Service en duurzaamheid Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.
	Bijzonderheden Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

De lezer van dit document wordt verzocht via www.bloemsealants.com na te gaan of onderliggende prestatieverklaring (DoP) de meest recente versie is. Het veiligheidsinformatieblad voor FERNOCOLLAR® is op aanvraag beschikbaar.

Getekend door:
 R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 2 oktober 2015